ผลการตรวจคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปา
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ลำดับที่	ชื่อชุมชน	บริเวณที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจ		
			๐.๒ ppm	๐.๕ ppm	๑.๐ ppm
๑	ชุมชนวัดป่าเลไลยก์	๑๗๐/๓๑ ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี			√
๒	ชุมชนคูเมืองสุพรรณ	หมู่บ้านเจียรนัย ๑๔๑/๒๗ ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี	√		
๓	ชุมชนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ	๑/๒๐ ถ.ไร่ฝ้าย ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี		√	
๔	ชุมชนวัดโพธิ์คลาน	๓/๒ ถ.ดาบฟ้าฟื้น ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี			√
๕	ชุมชนวัดหอยโข่ง	๑/๑๓ ถ.คลองชะล่า ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี			√
๖	ชุมชนวัดไชนาวาส	๘/๑ ถ.ท่าสิบเบี้ย ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี	√		
๗	ชุมชนวัดสุวรรณภูมิ	๖๗/๑ ถ.นางสร้อยฟ้า ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี			√
๘	ชุมชนเณรแก้ว	๓๓๓/๑๔ ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี	√		
๙	ชุมชนสมาคมจีน	๘๘ ถ.ขุนไกร ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี			√
๑๐	ชุมชนวัดไทรย์	๑๕๒/๔ ถ.เณรแก้ว ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี		√	
๑๑	ชุมชนวัดปราสาททอง	โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง ถ.ขุนแผน ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี	√		
๑๒	ชุมชนพระพันวษา	ร้านก๋วยเตี๋ยวน้องทราย ๖๒๔ ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี			√
๑๓	ชุมชนตลาดใหม่	ร้านเสริมสวยปุ๊กแฮร์ซาลอน ๓๓ ถ.จมื่นไวย ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี		√	
๑๔	ชุมชนวัดศรีบัวบาน	๒๓๕/๑๐ ถ.ขุนช้าง ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี			√
๑๕	ชุมชนวัดพระรูป	๒/๑ ถ.ขุนศรี ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี			√
๑๖	ชุมชนวัดประตูสาร	๑๐๗/๓๑ ถ.ขุนช้าง ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี			√

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบน้ำประปาทั้ง ๑๖ ชุมชน พบว่า มีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำอยู่ในช่วง ๐.๒ - ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาการประปาส่วนภูมิภาคกำหนดให้ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำปลายท่อไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ๐.๒ - ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร)

ผลการตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำประปา

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ลำดับที่	ชื่อชุมชน	บริเวณที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจน้ำยา อ 11	
			ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑	ชุมชนวัดป่าเลไลยก์	๑๗๐/๓๑ ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี	√	
๒	ชุมชนคูเมืองสุพรรณ	หมู่บ้านเจียรนัย ๑๔๑/๒๗ ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี	√	
๓	ชุมชนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ	๑/๒๐ ถ.ไร่ฝ้าย ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี	√	
๔	ชุมชนวัดโพธิ์คลาน	๓/๒ ถ.ดาบฟ้าฟื้น ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี	√	
๕	ชุมชนวัดหอยโข่ง	๑/๑๓ ถ.คลองชะล่า ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี	√	
๖	ชุมชนวัดไชนาวาส	๘/๑ ถ.ท่าสิบเบี้ย ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี	√	
๗	ชุมชนวัดสุวรรณภูมิ	๖๗/๑ ถ.นางสร้อยฟ้า ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี	√	
๘	ชุมชนเณรแก้ว	๓๓๓/๑๔ ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี	√	
๙	ชุมชนสมาคมจีน	๘๘ ถ.ขุนไกร ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี	√	
๑๐	ชุมชนวัดไทรย์	๑๕๒/๔ ถ.เณรแก้ว ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี	√	
๑๑	ชุมชนวัดปราสาททอง	โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง ถ.ขุนแผน ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี	√	
๑๒	ชุมชนพระพันวษา	ร้านก๋วยเตี๋ยวน้องทราย ๖๒๔ ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี	√	
๑๓	ชุมชนตลาดใหม่	ร้านเสริมสวยปุ๊กแฮร์ซาลอน ๓๓ ถ.จมื่นไวย ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี	√	
๑๔	ชุมชนวัดศรีบัวบาน	๒๓๕/๑๐ ถ.ขุนช้าง ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี	√	
๑๕	ชุมชนวัดพระรูป	๒/๑ ถ.ขุนศรี ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี	√	
๑๖	ชุมชนวัดประตูสาร	๑๐๗/๓๑ ถ.ขุนช้าง ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี	√	

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบน้ำประปาทั้ง ๑๖ ชุมชน ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค